



230002349837



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L0230

# 检测报告

## TEST REPORT

BETC-T4BC-2025-02677

产品名称  
Name of Product

水性聚氨酯砂浆地坪（成型后）

委托单位  
Client

杭州京越建材科技有限公司

检测类别  
Test Category

委托检测

建研院检测中心有限公司  
CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心  
National Center for Quality Inspection & Test of Building Engineering



## 建研院检测中心有限公司

CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

国家建筑工程质量检验检测中心



## NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION &amp; TEST OF BUILDING ENGINEERING

委托编号 (Commission No.): 2025-11200

报告编号 (No. of Report): BETA-T4BC-2025-02677

第1页 共2页 (Page 1 of 2)

委托单位 (Client)		杭州京越建材科技有限公司			
地址 (ADD.)		/	样品编号 (NO.)	T4BC-2025-02677	
样品 (Sample)	名称 (Name)	水性聚氨酯砂浆地坪 (成型后)		状态 (State)	正常
	商标 (Brand)		京越科技 GINATECH	规格型号 (Type/Model)	JY-MPU-2042
生产单位 (Manufacturer)		杭州京越建材科技有限公司			
送样日期 (Date of delivery)		2025-11-18	数量 (Quantity)	1100mm×230mm 6块 500mm×500mm 2块	
工程名称 (Name of engineering)		-----			
检测 (Test)	项目 (Items)	燃烧性能	地点 (Place)	平谷实验基地	
	仪器 (Instruments)	铺地材料热辐射测试仪	日期 (Date)	2025-11-20~ 2025-12-04	
检测依据 (Test based on)		GB/T 11785-2005 《铺地材料的燃烧性能测定 辐射热源法》			
判定依据 (Criteria based on)		-----			

## 检测结论 (Conclusion)

经检测, 该样品的检测结果详见本报告第2页。  
(本页以下无正文)

备注 (Remark)	-----			
批准 (Approval)	审核 (Verification)	主检 (Chief tester)	联系电话 (Tel.)	报告日期 (Date)
		 检验检测专用章	010-89777668 (2)	2025-12-17

# 建研院检测中心有限公司

CABR TESTING CENTER CO.,LTD.

## 国家建筑工程质量检验检测中心

NATIONAL CENTER FOR QUALITY INSPECTION & TEST OF BUILDING ENGINEERING

报告编号 (No. of Report): BETC-T4BC-2025-02677

第 2 页 共 2 页 (Page 2 of 2)

检测项目		检测依据	检测结果
燃烧性能	临界热辐射通量 $CHF$ , $\text{kW/m}^2$	GB/T 11785-2005	10.1
	产烟量, $\% \times \text{min}$		288

样品说明: 水性聚氨酯砂浆地坪 (成型后) (委托方制备并提供)。

送检样品照片



备注

1. 样品由委托方制备并提供, 样品涂刷在 10mm 厚的硅酸钙板上。
2. 样品由 A 组分: 蓖麻油蓖麻油改性聚酯多元醇, B 组份: MDI 和 C 组份: 复合水泥砂骨料构成。
3. 制样配比为:  $A : B : C = 2.5 : 2.8 : 4$  (w/w/w)。
4. 本燃烧性能试验结果只与制品的试样在特定试验条件下的性能相关, 不能将其作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。